




La norme NF C 15-100 dans les chambres

Dernière mise à jour : avril 2010



Code couleur

	Obligatoire
	Recommandé
	Facultatif

Points d'éclairage




x 1

- au moins 1 point au plafond
- utilisation d'un DCL : socle et douille




- si impossible, 2 en applique

2 x



- ou 2 prises commandées

2 x



Prises de courant



x 3

- 3 socles minimum
- répartis en périphérie



- 1 socle dans chaque angle conseillé



Prise communication



x 1

- 1 socle RJ45
- à proximité d'une prise de courant




- les prises en T ne sont plus admises

1 x



Prise télévision



x 1

- 1 socle si le réseau communication n'est pas multi-services
- à proximité d'une prise de courant et d'une prise communication



- nombre minimum pour un logement :
 - > moins de 35m² habitable : 1 seul admis
 - > moins de 100m² : au moins 2 socles
 - > plus de 100m² au moins 3 socles

1 x

