

MODE OPERATOIRE

Réf. : MOP-11-01

Révision : 00

Date : 05/04

Page : 1/3

ENTRETIEN CHAUFFERIE GAZ BAT A



1. INTRODUCTION

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR ?

1-Electromécanicien

Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique

Chaudière / brûleurs

3 - Electricien

HABILITATION ?

soudure gaz

cuivre / inox

Electrique BT

Electrique HT

pont roulant

chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard

divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide frigorigène

fioul

autre

MODE OPERATOIRE			
Réf. : MOP-11-01	Révision : 00	Date : 05/04	Page : 2/3
ENTRETIEN CHAUFFERIE GAZ BAT A			



2. INTERVENTION ET CONTROLES (PERIODE : 2 FOIS /AN)

POMPE DE RECYCLAGE CHAUDIERE

- contrôle thermostat de sécurité ⇒ arrêt de la pompe de recyclage
- arrêt de la pompe chauffage ⇒ action sur consigne de thermostat de régulation

CONTROLE GAZ

- fermeture de l'arrivée gaz au brûleur ⇒ le brûleur doit s'arrêter
- ouverture de l'arrivée gaz ⇒ le brûleur doit se remettre en route automatiquement
- contrôle de fuite de la ligne gaz ⇒ au détecte fuite (mille bulles)

SECURITE MANQUE D'EAU

- sécurité manque d'eau
 - ↳ ouvrir une purge jusqu'à l'action de l'électrovanne de remplissage
 - ↳ la chaudière doit s'arrêter
- remplissage
 - ↳ contrôler visuellement sur le compteur de remplissage chauffage
 - ↳ contrôler de la pression du circuit chauffage
 - ↳ la chaudière doit se remettre en service
- contrôle absence fuite apparente

VASE D'EXPANSION FERME

- Contrôle d'absence de fuite apparente
- Contrôle de l'étanchéité externe et des raccordements amont et aval

Pressions

- contrôle de la pression de service
- contrôle de la pression du circuit
- contrôle de la température du volume d'eau concerné
- contrôle de la pression de gonflage

soupapes

- contrôle du fonctionnement des soupapes de sécurité
 - ↳ action manuelle

MODE OPERATOIRE			
Réf. : MOP-11-01	Révision : 00	Date : 05/04	Page : 3/3
ENTRETIEN CHAUFFERIE GAZ BAT A			



LOCAL TECHNIQUE

- Maintenir l'accès non encombré
- Nettoyer les grilles d'aérations haute et basse
- Vérifier l'éclairage de sécurité
- Contrôler de présence de l'extincteur
- Contrôler de l'étiquetage de sécurité
- Nettoyer l'environnement de travail et du local technique

3. PERIODE INTER SAISON

- Augmenter la période de **chauffage réduit** par l'horloge hebdomadaire

4. RAPPORT D'INTERVENTION

- consigner les interventions sur le cahier de chaufferie
- Consigner l'intervention d u matériel désigné sur la GMAO

	NOM	FONCTION	VISA
Rédigé/Revu	M. Slimane	Technicien d'atelier	
Approuvé	Jean-Luc PAGANI	Responsable UMIS	
Validé	Odile LASSERRE	Responsable Qualité	

Seule la version informatique de ce document fait foi, la vérification d'applicabilité de toute version papier est de la responsabilité des utilisateurs